

Montagevejledning

L 965 INSITU til anbringning på glatte og korrugerede plastrør og brønde.

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

For påboring af 110mm skal lodrette rør være min. 200mm og vandrette rør min. 250mm udvendig.

For påboring af 160mm skal lodrette rør være min. 315mm og vandrette rør min. 400mm udvendig.

1. Der bores et hul med den anbefalede diameter.
2. L 965 Insitu monteres i hullet om illustreret. Teksten på pakningen skal være synlig fra rørets indvendige side. På vandretliggende rør trækkes pakningen tilbage til den smalle stopkant får berøring med rørvæggen indvendig kl.6 og kl.12. På lodrette rør kl.9 og kl.15
Bemærk: Den skrå kant på pakningens udvendige side gør det muligt at justere stopfunktionen.
3. Kort rørstykke (max. 250mm) presses ind i den forsmurte Insitu til røret når bunden af pakningen. (Pakningen smøres kun indvendig med glidemiddel og ikke under spændebåndet). Ønskes ekstra sikkerhed mod indstik, kan insitu L965 leveres med spændebånd, således at røret fikseres. Der tilspændes med 8Nm.
 Det anbefales at rørstykket monteres med det nye insitu kompressions værktøj Vare nr. L965 IMV.

L 965 Insitu kompressions værktøjet kan anvendes til alle L 965 Insitu manchetter.



Vare nr. L965 IMV

VVS nr.	Tun nr.	Udv. Rør dim.	Hul dim.	Pakning bredde	Max vægtykkelse på rør/brønd
192774.110	5698390	110mm	127mm	60mm	40
192774.160	5698392	160mm	177mm	60mm	40
192774.710	5698395	110mm	127mm	90mm	65
192774.760	5698397	160mm	177mm	90mm	65
*192774.111	5698391	110mm	127mm	60mm	40
*192774.161	5698393	160mm	177mm	60mm	40
*192774.711	5698396	110mm	127mm	90mm	65
*192774.761	5698398	160mm	177mm	90mm	65
#192773.710	5719613	110mm	127mm	90mm	65
#192773.760	5719615	160mm	177mm	90mm	65
*#192773.711	5719614	110mm	127mm	90mm	65
* #192773.761	5719616	160mm	177mm	90mm	65

Materiale: SBR= Standard, *NBR = Olieressistente, # = Med spændebånd

Pat. Pend



Godkendt

