

KONTROLPLAN for Højvandssikringer
Blanket nr.: B22

Virksomhedens navn:	Operatørnr.:
	Operatør navn:

Installations adresse	Kontakt person
-----------------------	----------------

Sagsnr.:	Tegningsnr.:	Leverandør ordre nr.	Dato:
----------	--------------	----------------------	-------

Sikringstype 1 STAUFIX 73 Til gråt spildevand DIN EN 12056, DIN EN 13564 <input type="checkbox"/>	Sikringstype 2 STAUFIX SWA Til gråt spildevand DIN EN 12056, DIN EN 13564 <input type="checkbox"/>	Sikringstype 3 STAUFIX FKA Til sort spildevand DIN EN 12056, DIN EN 13564 <input type="checkbox"/>	Sikringstype 4 PUMPFIX F Til sort og gråt spildevand DIN EN 12056 <input type="checkbox"/>	Sikringstype 5 GULVAFLØB Universal eller Drehfix DIN EN 13564, DIN EN 1253 <input type="checkbox"/>
--	---	---	---	--

Kryds ved kontrol	Kontrolpunkt	Dato	Godkendt Ja / Nej	Kontrollet af	Kontrolomfang
	Forundersøgelser før montage				
	Valg af sikringstype				Korrekt sikringstype
	Myndighedskrav / tilladelse				Opfyldt
	Fald på ledning				Tilstrækkeligt for funktion
	Eksisterende ledninger/installationer				Funktion / tilstand / tilsluttede installationer
	Placering af højvandssikring				Udenfor- / indenfor bygning
	Opstuvning				Funktion under opstemning
	Modtage kontrol				
	Højvandssikring				Korrekt type / skader / mangler
	Udførelse:				
	Beboer information				
	Montering				Korrekt og tæt / tilgængelighed
	Funktionsafprøvning				Virker efter hensigten
	Færdigmelding				Myndighedskrav
	Aflevering				Drift- og vedligeholdelsesplan
	Serviceaftale				Erhverv : Efter 3 mdr. Fler fam.huse: Efter 6 mdr. En fam. huse: Efter 12 mdr.
	Bemærkninger:				