

KONTROLPLAN for servicering Højvandssikringer
Blanket nr.: B23

Virksomhedens navn:	Operatøرنr.:
	Operatør navn:

Installations adresse	Kontakt person
-----------------------	----------------

Sagsnr.:	Tegningsnr.:	Leverandør ordre nr.	Dato:
----------	--------------	----------------------	-------

Model 1 STAUFIX 73 Til gråt spildevand DIN EN 12056, DIN EN 13564 <input type="checkbox"/>	Model 2 STAUFIX SWA Til gråt spildevand DIN EN 12056, DIN EN 13564 <input type="checkbox"/>	Model 3 STAUFIX FKA Til sort spildevand DIN EN 12056, DIN EN 13564 <input type="checkbox"/>	Model 4 PUMPFIX F Til sort og gråt spildevand DIN EN 12056 <input type="checkbox"/>	Model 5 GULVAFLØB Universal eller Drehfix DIN EN 13564, DIN EN 1253 <input type="checkbox"/>
---	--	--	--	---

Kryds ved kontrol	Kontrolpunkt	Model	Godkendt Ja / Nej	Bemærkninger
	Visuel gennemgang af installation	1+2+3+4+5		
	Kontrolboks	3+4		
	Sikringsenheden	1+2+3+4+5		
	Ledningsføring	3+4		
	Produkt årgang	1+2+3		
	Funktionel gennemgang af systemet	1+2+3+4+5		
	Kontroller evt. udskift batterier	3+4		
	Kontroller sonde	3+4		
	Kontroller motor eller Pumpe	3+4		
	Udskift evt. defekte ledninger	3+4		
	Dæksel demonteres og sikring renses indvendigt for snavs	1+2+3+4+5		
	Pakninger kontrolleres og smøres med specialfedt	1+2+3+4+5		
	Bevægelige dele smøres med specialfedt	1+2+3+4+5		
	Sikringsenheden samles			
	Testkørsel			
	Tæthedsprøvning			
	Dele til udskiftning			
	Pakningssæt	1+2+3+4+5		
	Spjæld	1+2+3+4		
	Sonde	3+4		
	Motor	3		
	Alarmboks	3+4		
	Batterier	3+4		
	Pumpedel	4		
	Vandlås indsats	5		
		Kundens underskrift		dato