

# SERVICE RAPPORT

## FOR HØJVANDSLUKKERE

<b>Staufix SWA</b>		<b>Staufix FKA</b>		<b>Pumpfix F</b>	
--------------------	--	--------------------	--	------------------	--

Kunde:			Serviceaftale Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Adresse:			Faktura Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Tlf.nr.			Sagsnr.:	
Udført af:		Montør:	Dato:	
Nr.	Inspektion	Godkendt		Bemærkning
		Ja	Nej	
1.	Udvendig kontrol af anlægget (vedligeholdelse, tæthed, låget)			
2.	Kontrol af anlæggets placering (ind-/udvendig)			
3.	Eftersyn/afprøvning af tætningsringe (indskudsdele: automatisk + manuel klap)			
4.	Eftersyn/evt. udskift af lågets tætningsringe			
5.	Automatisk klap (evt. udskiftning af tætningsringe el. smøring med glidemiddel)			
6.	Manuel klap (evt. udskiftning af tætningsringe el. smøring med glidemiddel)			
7.	Kontrolpanel - Funktionstest (automatisk og mekanisk funktion)			
8.	Optisk signal (net-lampe lyser grønt)			
9.	Optisk sonde – Funktionstest (ved opstuvning lyser net-lampen rødt)			
10.	Kontrolknop/taste – Funktionstest (optisk drift signal lyser gult)			
11.	Akustisk signalsender med afbryder (alarmtone ved opstuvning)			
12.	Kontrol/evt. udskiftning af batteri(er) eller akku (batterispænding, -funktion og alder)			
13.	Drivmotor (Funktion af servomotor for automatisk klappe)			
14.	Vingehjul og kniv			
15.	Tæthedsprøvning			
Servicekommentar:				
Reservedele:				
Underskrift: Kunde			Underskrift: Servicemontør	