

## SERVICE RAPPORT FOR PUMPEANLÆG

Aqualift		Minilift		Monolift		Dobbelt pumpeanlæg		Pumpfix S	
----------	--	----------	--	----------	--	-----------------------	--	-----------	--

Kunde:	Serviceaftale Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
--------	--

Adresse:	Faktura Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
----------	--

Tlf.nr.	Sagsnr.:
---------	----------

Udført af:	Montør:	Dato:
------------	---------	-------

Nr.	Inspektion	Godkendt		Bemærkning
		Ja	Nej	
1.	Udvendig kontrol af anlægget (vedligeholdelse, tæthed, låget)			
2.	Anlægget indvendig (rør, smuds og aflejringer etc.)			
3.	Ventilationsrør tilsluttet korrekt (min. DN 70)			
4.	Pumpe(r) (funktion, transportkapacitet, tæthed, tilstand)			
5.	Funktion (elektriske/mekaniske funktioner, signaler)			
6.	Eksplodingsbeskyttelse ATEX – <u>kun ved udv. anlæg</u> (forskruining, klemmer, el-ledninger)			
7.	Tilstand kloakhjul og kabinet (slitage, vingehjul og kniv)			
8.	Tilbageløbsstop (kontraklap – pakninger/slitage)			
9.	Afspærringsventil (pakning og funktion)			
10.	Flydesensor (kablernes tilstand, tilsmudsning)			
11.	Tryksensor (indstilling, ventilation, tilsmudsning)			
12.	Sondesensor (elektrodernes tilstand, tilsmudsning)			
13.	Flow hastighed i trykledningen (min. 0,7 m/s iht. DIN 2448)			

Servicekommentar:	
-------------------	--

--	--

Reservedele:	
--------------	--

--	--

--	--

--	--

Underskrift: Kunde	Underskrift: Servicemontør
--------------------	----------------------------