

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Lauridsen Handel-Import A/S  
Amboften 1  
6800 Varde  
Telefon: 75 16 90 29  
Telefax: 75 16 94 06

**Fedtudskiller i bygning**


**KESSEL EURO-G**

**Type NS 2, 4, 7 og 10**

**FABRIKAT:**

KESSEL, Tyskland

**MÆRKNING:**

KESSEL  
Nominel størrelse  
Produktionsår  
Seperatorindhold xx liter  
Fedtindhold xx liter  
Vægt xxx kg.  
Godk.mærke: 

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Montering:**

- 1 Udskilleren skal anbringes i det rum, hvor det fedtholdige afløbsvand forekommer, eller i et særligt rum, se Bemærkninger. Udskilleren skal være let tilgængelig for inspektion og rensning.
- 2 Såfremt udskilleren anbringes i det fri, skal frostfri dybde opnås ved, at der anvendes de af leverandøren medleverede forhøjningsstykker.
- 3 Udskilleren skal forsynes med tæt dæksel uden nøglehuller, dimensioneret for den på stedet forekommende maksimale belastning.
- 4 Udskilleren skal udluftes, evt. gennem tilløbsledningen. Udluftningen skal udmunde på et passende sted, hvor den ikke forvolder lugtgener.

**Brug:**

- 5 Den maksimale vandmængde i l/s, der tilledes udskilleren, må ikke overstige den vandstrøm, udskilleren er godkendt til, se Bemærkninger.
- 6 I hvert enkelt tilfælde må det efter forhandling med kommunalbestyrelsen afgøres, om udskillerens opsamlingskapacitet er tilstrækkelig. Endvidere skal der foreligge aftale om rensningshyppighed, affaldsmængde og bortskaffelse af den opsamlede affaldsmængde fra udskilleren.
- 7 Til udskilleren må der ikke tilledes mindre forurenede spildevand, regnvand eller drænvand, som vil nedsætte udskillerens effektivitet.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse:**

Udskilleren er en rotationsstøbt, profileret beholder udført i PE-HD.

**Tekniske data:**

Type	Nominel størrelse NS	Dimension diam. x h eller b x l x h	Tilløbs- og afløbsrør mm	Kapacitet fedtstof liter	Kapacitet sandfang liter
2	2	730x940x930	110	106	200
4	4	730x1500x930	110	177	400
7	7	990x1600x1130	160	302	700
10	10	990x2430x1130	160	423	1000

Udskillerens nominelle størrelse angiver, hvor stor en vandstrøm, udskilleren kan tilføres, når udløbskoncentrationen af totale kulbrinter i vand højst må være 25 mg/l målt efter metode som angivet i DS/EN 1825-1.