

GODKENDELSESINDEHAVER:

Lauridsen Handel-Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde
Telefon: 75 16 90 29
Telefax: 75 16 94 06

Fedtudskiller i jord


KESSEL EURO-G

Type NS 1, 2, 4, 7, 10, 15 og 20

FABRIKAT:

KESSEL, Tyskland

MÆRKNING:

KESSEL
Nominel størrelse
Produktionsår
Seperatorindhold xx liter
Fedtindhold xx liter
Vægt xxx kg.
Godk.mærke: 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

- 1 Udskilleren skal anbringes i det fri i frostfri dybde. Udskilleren skal være let tilgængelig for inspektion og rensning.
- 2 Såfremt udskilleren anbringes i det fri, skal frostfri dybde opnås ved, at der anvendes de af leverandøren medleverede forhøjningsstykker.
- 3 Udskilleren skal forsynes med tæt dæksel uden nøglehuller, dimensioneret for den på stedet forekommende maksimale belastning.
- 4 Udskilleren skal udluftes, evt. gennem tilløbsledningen. Udluftningen skal udmunde på et passende sted, hvor den ikke forvolder lugtgener.

Brug:

- 5 Den maksimale vandmængde i l/s, der tilledes udskilleren, må ikke overstige den vandstrøm, udskilleren er godkendt til, se Bemærkninger.
- 6 I hvert enkelt tilfælde må det efter forhandling med kommunalbestyrelsen afgøres, om udskillerens opsamlingskapacitet er tilstrækkelig. Endvidere skal der foreligge aftale om rensningshyppighed, affaldsmængde og bortskaffelse af den opsamlede affaldsmængde fra udskilleren.
- 7 Til udskilleren må der ikke tilledes mindre forurenede spildevand, regnvand eller drænvand, som vil nedsætte udskillerens effektivitet.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Udskilleren er en cirkulær beholder udført i PE-HD.

Tekniske data:

Type	Nominel størrelse NS	Dimension diam. x h	Tilløbs- og afløbsrør mm	Kapacitet fedtstof liter	Kapacitet sandfang liter
1	1	1106 x 1050	110	70	140
2	2	1106 x 1300	110	120	200
4	4	1106 x 1550	110	160	400
7	7	1200x2080x1030	160	280	700
10	10	1200x2860x1030	160	400	1000
15	15	1760x2300x1560	200	600	1500
20	20	1760x3060x1560	200	800	2000

BEMÆRKNINGER:

Udskillerens nominelle størrelse angiver, hvor stor en vandstrøm, udskilleren kan tilføres, når udløbskoncentrationen af totale kulbrinter i vand højst må være 25 mg/l målt efter metode som angivet i DS/EN 1825-1.